



TALLINNA TONDI PÕHIKOO

Meie 30.august 2013 nr. 2-4/43
Teie 12.03.2013 nr. 7.2.-6.1/354-1

PÄÄSTEAMET
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSKONTROLI BÜROO
Raua 2
10124 Tallinn
Ärakiri:
TALLINNA HARIDUSAMET HALDUSOSAKOND
Estõnia pst. 5a
10143 Tallinn

Ettekirjutuse täitmisest

Tallinna Tondi Põhikool teatab, et Päästeameti Põhjapäästkeskuse ettekirjutuses 12.03.2013 nr 7.2-6.1/354-1 väljatoodud puudused:

1. Võimlasse viivale tuletõkkeuksele sulgur paigaldatud 27.08.2013.a.
2. Võimla hädaväljapääsult tabalukk eemaldatud 27.08.2013, seestpoolt avatav evakuatsiooni sulusega. (liblikaga)

Tiit Riives
direktori asetäitja
majanduse alal