



PÄÄSTEAMET
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

12.03.2013 nr 7.2-6.1/354-1

28.02.2013 toimunud paikvaatlusel Tallinna Tondi Põhikoolis, aadressil Tondi 40, Tallinn, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.1/414-2.

Päästeamet Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Anne Laul, võtnud aluseks tuleohutuse seaduse § 40 lg 1 p 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (Linnavalitsuse kaudu) – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Paigaldada võimlasse viivale tuletõkkeuksele ära võetud sulgur.

Põhjendus: tuleohutuse ülevaatusel selgus, et võimla tuletõkkeukse sulgur on ära võetud. Evakuatsiooniteel olev tuletõkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadeldisega, mis tagab ukse täieliku sulgumise ja takistab tulekahju korral tule ja suitsu levikut.

Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 27 lg 2.

Täitmise tähtaeg : 01.09.2013

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 200 (kakssada) eurot.**

2. Ohutu ja kiire evakuatsiooni tagamiseks võimla hädaväljapääs teha kergesti avatavaks.

Põhjendus: kontrollimisel selgus, et võimla teine väljapääs on tabalukuga suletud. Evakuatsiooniteel olev uks peab olema varustatud evakuatsioonisulusega (avamiseseadmega), mis peab olema avatav ilma abivahenditeta, sealhulgas elektroonilise võtmega.

Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 27 lg 1 p 4.

Täitmise tähtaeg : 01.09.2013

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 200 (kakssada) eurot.**

12.03.2013
43 / 2-4

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, Raua 2, 10124 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

Jõus on 04.03.2013 sunniraha hoiatus nr 7.2-6.1/317 – töökorda seada hoonesisene tuletõrje voolikusüsteem – vabatahtliku täitmise tähtaeg 31.12.2013;
04.03.2013 sunniraha hoiatus nr 7.2-6.1/318 – II korrusele paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt projektile – vabatahtliku täitmise tähtaeg 31.12.2013 ja 04.03.2013 sunniraha hoiatus nr 7.2-6.1/319 – I korruse koridorist evakuatsioonitrepikotta viivate uste asemele paigaldada tuletõkkeuksed - vabatahtliku täitmise tähtaeg 31.12.2013.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anne Laul

vaneminspektor

6063 234, 53 341 441

anne.laul@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee
- 2) Tallinna Tondi Põhikool, tondi@tondi.edu.ee